

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA – UTENTI ALIMENTATI IN MEDIA TENSIONE

In relazione alle normative Cei e alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG), tutti gli utenti che al 16/11/2006 risultavano allacciati in Media Tensione ($V > 15000$ V), devono inviare al distributore la **Dichiarazione di Adeguatezza**.

La dichiarazione di adeguatezza è un documento, redatto da un professionista abilitato, che certifica la rispondenza dell’impianto del Cliente allacciato in Media Tensione ai requisiti fissati con le delibere AEEG 247/04 e 333/07 oltre che dalla norma CEI 0-16.

Chi non invia la Dichiarazione di Adeguatezza al distributore, in relazione alla delibera dell’AEEG è tenuto a pagare il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) o il CTSm (Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato).

Inoltre l’Utente che non ha ancora inviato la Dichiarazione di Adeguatezza non accede agli indennizzi automatici per interruzioni brevi e lunghe senza preavviso.

Gli utenti attivi con impianto di produzione di energia elettrica che non inviano la Dichiarazione di Adeguatezza entro il 31/03/2013 rischiano la sospensione dell’incentivo da parte del GSE.