

**IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
TARATURA CONTATORE DI PRODUZIONE**

A norma di legge i gruppi di misura di energia elettrica aventi rilevanza fiscale, devono essere sottoposti a taratura ogni 5 anni per contatori di tipo elettromeccanico e ogni 3 anni per contatori di tipo elettronico.

La mancata effettuazione della taratura oltre a comportare sanzioni amministrative può portare alla perdita delle agevolazioni.

Gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp sono assimilati ad officine elettriche e pertanto i contatori di energia elettrica che misurano la produzione dell'impianto fotovoltaico collocati immediatamente a valle degli inverter, devono essere sottoposti a taratura.

Le tarature con relativa rimozione dei sigilli devono essere preventivamente comunicate al rispettivo ufficio delle Agenzie delle Dogane di zona.